

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Кировской области
ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы Нолинского района
613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. К.Либкнехта, 13

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа) и при необходимости его территориального органа)

ПРЕДПИСАНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ № 68/1

(первая цифра номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия,
вторая цифра соответствует лицу, которому вручается предписание 1- собственник, 2-арендатор, 3-должностное лицо)

Муниципальное казённое дошкольное образовательное учреждение
детский сад № 4 "Радуга" г. Нолинска Кировской области "

(указывается контролируемое лицо, в отношении которого проводилось контрольное (надзорное) мероприятие)

Во исполнение решения главного государственного инспектора Нолинского района по пожарному надзору Буторина Сергея Григорьевича от 29.09.2021 №68 о проведении выездной плановой проверки в период с «04» октября 2021г. по «15» октября 2021 г.

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Нолинского района
- государственный инспектор Нолинского района по пожарному надзору
Воробьев Андрей Николаевич

(должность, фамилия, имя отчество (при наличии), звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов
органа государственного пожарного надзора)

проведена выездная плановая проверка

(контрольное (надзорное) мероприятие)

в ходе которого присутствовал представитель контролируемого лица
заведующая МКДОУ детский сад № 2 «Радуга» г. Нолинска Сомова Светлана Геннадьевна

(должности, фамилии, имена, отчества (при наличии) лиц, участвующих в контрольном (надзорном) мероприятии)

Для устранения обязательных требований пожарной безопасности в соответствии со статьей 90 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» необходимо устранить:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Ссылка на пункт, часть, статью и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении
1.	Отсутствует второй эвакуационный выход через лестничную клетку со второго этажа здания.	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее - Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ); п. 4.2.9, 4.2.10, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 7.1.2 СП 1.13130 Свод правил Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы.	01.10.2022	
2.	Здание детского сада имеет более 2-х этажей (фактически 3 этажа) и 4 степень огнестойкости здания при числе мест более 50 чел.	ст. 6, 51 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ»; п. 5.2.5 СП 1.13130 Свод правил Системы противопожарной защиты эвакуационные пути и выходы. п. 3.48 СП 4.13130.2013. Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктив-	01.10.2022	

		ным решениям; п. 6.7.10 СП 2.13130.2020 Свод правил Системы противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты		
3.	В здании отсутствует аварийное эвакуационное освещение	ст. 6, 51, 52, 53 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 4.3.12 СП 1.13130 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; п. 7.6 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение; п. 23, 37 Правила противопожарного режима в Российской Федерации Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479 (далее – ППР)	01.10.2022	
4.	На двери в подвал отсутствует информация о месте хранения ключей от замка (дверь заперта на замок)	ст. 6, 51 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 18 ППР	01.10.2022	
5.	Двери эвакуационных выходов на улицу оборудованы замками, открываемыми ключом, (не обеспечена возможность свободного открывания изнутри без ключа)	ст. 6, 51 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 26 ППР	01.10.2022	
6.	В коридоре третьего этажа точечные пожарные извещатели установлены на стене.	ст. 6, 51, 54 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 6.6.9 СП 484.1311500.2020 Свода правил Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п. 54 ППР	01.10.2022	
7.	В коридоре второго этажа ручной извещатель пожарный без откидной прозрачной крышки, предусмотренной изготовителем.	ст. 6, 51, 54 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ; п. 6.6.27 СП 484.1311500.2020 Свода правил Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п. 54 ППР	01.10.2022	

Предложенные мероприятия являются обязательными для контролируемых лиц, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по соблюдению обязательных требований пожарной безопасности.

При несогласии с предписанными пунктами Вам предоставляется право на досудебное обжалование в установленном законодательством Российской Федерации о государственном контроле (надзоре) порядке.

Заведующая МКДОУ детский сад № 2 «Радуга» г. Нолинска
Сомова Светлана Геннадьевна

(должность, фамилия, инициалы, контролируемого лица (представителя))

(подпись)

Дознаватель отделения надзорной деятельности и профилактической работы Нолинского района - государственный инспектор Нолинского района по пожарному надзору Воробьев А.Н.

(должность, фамилия, инициалы, звание должностного лица (лиц), руководителя группы инспекторов органа государственного пожарного надзора)

(подпись)

