



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА  
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ  
ПРАВ  
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО КИРОВСКОЙ  
ОБЛАСТИ

(Управление Роспотребнадзора по Кировской области)  
Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты прав потребителей и благополучия человека по Кировской области в Уржумском  
районе

(Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в  
Уржумском районе)

Советская ул., д. 41, г. Уржум, 613530 тел./факс (83363) 2-17-72,

E-mail: to6@43.rospotrebnadzor.ru

ОКПО 73606176 ОГРН 1054316553653 ИНН/КПП 4345100444 / 434501001

**ПРЕДПИСАНИЕ**  
**ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ САНИТАРНЫХ ПРАВИЛ**

04 февраля 2022 года

№ 6

город Уржум, ул. Советская, дом 41

При проведении плановой выездной проверки в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 4 г. Нолинска Кировской области (далее - МКДОУ д/сад № 4 г. Нолинска Кировской области) по адресу: 613440, Кировская область, г. Нолинск, ул. Ленина, д. 14 и рассмотрении представленных документов - акта проверки органом государственного контроля (надзора) юридического лица от 04 февраля 2022 года № 002 выявлены нарушения санитарного законодательства, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.

С целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей, на основании статьи 50 Федерального закона от 30.03.1999 года № 52-ФЗ « О санитарно - эпидемиологическом благополучии населения» **предписываю:**

1. Наполняемость групповых привести в соответствии требований п. 3.1.1 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) , а именно площадь групповой для детей в средней группе (с 4 до 5 лет) составляет 29,1 м<sup>2</sup> (согласно паспорта БТИ) при списочном составе группе 18 человек, таким образом площадь на 1 ребёнка менее 2,5 м<sup>2</sup> (1,5 м<sup>2</sup>), площадь групповой для детей в подготовительной группе (с 6 до 7 лет) составляет 44,9 м<sup>2</sup> (согласно паспорта БТИ) при списочном составе группе 23 человек, таким образом площадь на 1 ребёнка менее 2,0 м<sup>2</sup> (1,95 м<sup>2</sup>).
2. Отделку стен, потолка в группе «Звездочки» (от 2-3 лет), гр. «Любознайки», музыкальная комната привести в соответствие требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.
3. В соответствии требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 в группе «Смешарики» обеспечить мылом умывальную раковину для персонала.

4. В соответствии требований п. 2.4.11. СП 2.4.3648-20 туалетные кабины обеспечить сиденьями для унитаза, а именно в группе «Любознайки», группа «Верные друзья».
5. В соответствии требований п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20, таб. 6.4 СанПин 1.2.3685-21 («Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания») исходя из списочного состава группы «Любознайки» (средняя группа 18 чел.) туалет дополнительно обеспечить 1 умывальной раковиной и 1 унитазом; гр. «Лучики» (старшая группа № 1- 16 чел) дополнительно обеспечить двумя умывальными раковинами.
6. В соответствии требований п. 2.11.8 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее - СП 2.4.3648-20) в группе «Лучики» в раздевальной и спальне очистить от пыли и загрязнений вентиляционные решетки.
7. Дефекты пола в группе «Лучики» в буфетной, в спальне группы «Верные друзья», на пищеблоке: в горячем цехе, складском цехе и коридоре, в прачечной, в бельевой, на пищеблоке в туалете привести в соответствии требований п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20
8. Обеспечить в спальне группы «Верные друзья» расстановку кроватей в соответствии с пунктами п. 2.4.8., п. 3.1.6 СП 2.4.3648-20.
9. В соответствии требований п. 2.4.3 СП 2.4.3648-20 в спальне группы «Верные друзья» устранить дефекты мебели (старые кровати)
10. В соответствии требований п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20 устранить дефекты потолка и стен, а именно: в моечной группы «Верные друзья» дефекты потолка, в прачечной дефекты стен, потолка в виде трещин, в бельевой дефекты отделки потолка, стен, на пищеблоке в туалете для персонала дефекты стен, потолка.
11. Заменить посуду с дефектами (сколы, трещины на тарелках) в буфетной группы «Верные друзья» в соответствии требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20
12. В соответствии требований п. 2.8.6, п. 2.8.9 СП 2.4.3648-20 оборудовать осветительные приборы светорассеивающей конструкцией, а именно лампу в гр. «Верные друзья» без защитного плафона.
13. В группе «Подсолнухи» в буфетной и туалете обеспечить вытяжную вентиляцию с механическим побуждением, в соответствии требований п. 2.7.4. СП 2.4.3648-20.
14. В соответствии требований п. 2.8.5 СП 2.4.3648-20 в группе «Подсолнухи» заменить лампы с разным световым излучением:
15. Заменить на пищеблоке для приготовления пищи посуду из алюминия в соответствии требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.
16. В холодном цехе стол, предназначенный для обработки пищевых продуктов заменить на цельнометаллический, в соответствии требований п. 2.4.6.2 СанПиН 2.4.3648-20,
17. На пищеблоке с целью минимизации риска теплового воздействия для контроля температуры блюд на линии раздачи приобрести термометр в соответствии требований п. 5.1. СанПиН 2.3/2.4.3590-20
18. В соответствии требований п. 8.1.10 СП 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» (далее - СП 2.3/2.4.3590-20) в целях контроля за качеством и безопасностью приготовленной пищевой продукции на пищеблоке отбирать суточные пробы от каждой партии приготовленной пищевой продукции
19. Обеспечить не менее 2 комплектов на одного человека наматрасников в соответствии с пунктом 2.4.8. СП 2.4.3648-20

20. В соответствии требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20 инвентарь промаркировать на пищеблоке холодильное оборудование.
21. Оборудовать прачечную системой механической вытяжной вентиляции в соответствии требований п. 2.7.4 СП 2.4.3648-20.
22. Борщ с капустой и картофелем по содержанию жиров, калорийности привести в соответствии п. 8.1.2.3 Приложение № 10 таблица № 3 СП 2.3/2.4.3590-20.
23. Конструкцию оконных блоков привести в соответствие требований п. 2.8.3 СП 2.4.3648-20 (обеспечить возможность проведения проветривания помещений в любое время года), а именно:
- 1 этаж – раздевалка в гр. «Дружные ребята» ( 3 шт.) ;  
мочная гр. «Лучики» (1 шт.);
  - 2 этаж – спальня (2 шт.), раздевалка (1 шт.), мочная (1 шт.), туалет (1 шт.),  
подготовительной группы
  - Мансарда – кабинет психолога (2 шт.), медицинский кабинет (2 шт.), кабинет №  
1 (3 шт.)

Срок исполнения: 01.02.2024

Ответственность возлагается на **МКДОУ д/сад № 4 г. Нолинск Кировской области**.  
О выполнении настоящего предписания по пунктам 1 - 23 в письменном виде сообщить до 01.02.2024 года по адресу: Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Кировской области в Уржумском районе, 613530, Кировская область, город Уржум, улица Советская д.41.

Предписание может быть обжаловано в порядке, установленном действующим законодательством.

Невыполнение в установленный срок Предписания об устранении выявленных нарушений санитарных правил является административным правонарушением, ответственность за которое предусмотрена **частью 1 статьи 19.5**. Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.


Ведущий специалист – эксперт  
Территориального отдела  
Управления Роспотребнадзора  
по Кировской области в Уржумском районе




Е.Н. Лямина

Предписание получил: «04» «02» 2022 г.

  
(руководитель (должностное лицо,  
Уполномоченное руководителем)  
юридического лица или индивидуальный  
предприниматель

  
(подпись)

  
(фамилия, имя, отчество)